

# 調査概要

平成19年4月3日 アダムウォール協会  
前田工織株式会社

## 1. 調査箇所

震度	地区	調査 No						
6強	七尾市	33	44	45	46			
	輪島市	23	24	25				
	穴水町	26	63					
6弱	中能登町	17	34	35	36	37	38	39
		40	41	42	43			
	能登町	27	28	29	32	58	59	60
		61	62	64	65	66	67	68
5強	珠洲市	30	31					
5弱	羽咋市	47	48	49	50			
	宝達志水町	18	19	20	51			
	かほく市	21	22					
4以下		1	2	3	4	5	6	7
		8	9	10	11	12	13	14
		15	16	52	53	54	55	56
		57						

## 2. 調査結果

震度	地区	壁面構造				評価
		鋼製壁面材	コンクリートパネル	巻き込み	間伐材	
6	輪島市	2件	1件	-	-	安全
6	穴水町	2件	-	-	-	安全
6	七尾市	5件	1件	-	-	安全
6	中能登町	10件	1件	-	-	安全
6	能登町	10件	3件	1件	-	安全
5	珠洲市	1件	1件	-	-	安全
5	羽咋市	4件	-	-	-	安全
5	宝達志水町	4件	-	-	-	安全
5	かほく市	-	2件	-	-	安全
4	金沢市	-	2件	-	-	安全
4	津幡市	7件	-	-	7件	安全
3以下	小矢部市	-	1件	-	-	安全
3以下	高岡市	-	1件	-	-	安全
3以下	氷見市	2件	-	-	-	安全
合計		47件	13件	1件	7件	68件